


Datový list | Obj. č.: 207-1372

Gelová krabička; Průchozí propojení; Pro kabely; S gelem; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 1; Šedá

<https://www.wago.com/207-1372>



Barva: ■ Šedá



Upozornění k obalové jednotce (PU) a dílčímu balení (SPU):

Pokud objednáte celou obalovou jednotku, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry zabalené v krabici vhodné pro pultový prodej.

Pokud objednáte množství menší než celá obalová jednotka, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry bez krabice pro pultový prodej.

Informace o použitelných spojovacích svorkách najdete v popisu systému.

Přednosti:

- Snadné, rychlé a bezpečné používání
- Ihned připravené k použití, opětovně přístupné
- Bez silikonů
- Nepodléhá povinnosti označení
- Neomezená skladovatelnost
- Celkový systém sestávající z gelových krabiček a spojovacích svorek WAGO absolvoval zkoušky VDE a IPX8.

Údaje o připojení

Připojení 1

Způsob ovládání

Aretační systém

Fyzické údaje	
Šířka	32,7 mm / 1.26 palců
Výška	17,8 mm / 0.669 palců
Hloubka	56,9 mm / 2.205 palců

Mechanické údaje	
Konstrukční řešení	Velikost 1
Způsob montáže	Neupevněná propojení
Stupeň krytí	IPX8
Vhodné	Pro průchozí instalační svorky 4 mm²

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiál pouzdra	Polypropylen
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	19,8 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-55 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	0 ... +40 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
PU (SPU)	28 (4) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966349962
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40051938

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-1372

↓

Documentation

System Description

System Description 207 Series Gel boxes

pdf

1156.45 KB

↓

System Description 207 Series Gel boxes

pdf

1191.37 KB

↓

Additional Information

Certificate

pdf

2308.76 KB

↓

DLG Test Report 7438

pdf

1455.46 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 207-1372

↓

Pokyny k instalaci

Instalace



Open the Gelbox at the side latches.



Place the wired connector in the Gelbox.



Close the Gelbox.



Close latch securely.



Re-accessible:
Open the Gelbox, remove the gel, open the connector and rewire with new components.

Aplikace



For low voltage applications > 50 V, use the Gelbox in a junction box.



Connecting a path light.



Zvedněte klopu a roztrhněte perforaci.



Zamáčkněte perforaci po stranách.



Odtrhněte víko od perforace.



Při pultovém prodeji: Ohněte zadní klopu podél přehybu, narovnejte ji a uchyťte ji ve výřezu v kartonovém obalu.



Pokud klopu nepotřebujete, odtrhněte ji od perforace.