

Modulový rám s DIN lištami a modul. krytem / STONE Series – DIN Rail kit

Ref: KC-49146

Maximální rozměry / Dimensions and constructional features



Ilustrační obrázek osazení / Illustrative picture of mounting



Ilustrační obrázek / Illustrative picture

Dimensiones maximas / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	555
Šířka / Wide	350
Počet modulových řad / Row	4
Počet modulů / Total modules	64 (*)

(*) 1 M = 18 mm

Technické parametry / Technical Data

Neobsahuje halogeny / Halogen free	Ano / Yes
Odolnost proti UV záření / UV resistance	Ano / Yes

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Typ instalace / Type of installation	Povrchová montáž / Surface mounted
Použití / Use	Uvnitř / Indoor
Barva / Colour	Kovově šedá / Metallic grey
Konstrukční materiál / Structure material	Pozinkovaný plech / Galvanized sheet
Materiál zákrytu / Cover material	Polyester / Polyester

Normy / Regulations

Aplikované normy / Applied Standards	IEC 62208
Uplatněná směrnice / Directive applied	Elektrické rozvaděče (Nízkého napětí).2014/35/UE. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. 2014/30EU <i>Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compatibility Directive.2014/30/EU</i>
Certifikáty / Certificates	Prohlášení o shodě IEC 62208 / <i>Certificate of conformity to IEC 62208 standard</i>

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 85381000

Balení / Packaging	Množství / Quantity	Hmotnost netto - brutto / Net weight –Gross weight	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	EAN kód / EAN code
Jedna položka / Single box	1 ks	3,020 kg	395 x 580 x 80 mm	8429760846673

Instrukce / Instructions

Použití / Use	- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují nařízení (R.D.614/2001, REBT, atd...). <i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).</i> - Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů. <i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i>
Údržba / Maintenance	- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP. <i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i>