

UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/1377/V1/2025/1220



Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

KOMBINACE JISTIČ-PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Typ/varianta: **KRO10-2/B6/30, KRO10-2/B10/30, KRO10-2/B10/30-A, KRO10-2/B16/30, KRO10-2/B16/30-A, KRO10-2/B20/30, KRO10-2/B20/30-A, KRO10-2/B25/30, KRO10-2/C10/30, KRO10-2/C10/30-A, KRO10-2/C16/30, KRO10-2/C16/30-A, KRO10-2/C20/30, KRO10-2/C20/30-A, KRO10-2/C25/30, KRO10-2/C25/30-A, KRO10-2/C32/30, KRO10-2/C32/30-A**

Ochranná známka:



Základní parametry:

Uc = 230V~; In = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; IΔn = 30mA; Inc = 10000A;
typ B, C; Třída omezení energie - 3

Číslo dávky:

#AK1

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61009-1 ed. 3:2013 +A1:2015 +A2:2015 +A11:2015 +A12:2016 +A13:2021	EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 +A13:2021
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/WO; ID 1377; S.CE/1220

Radzionków, 20.11.2025

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux S.A. Kierownik Działu Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek
Adam Wabnick

(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com