



UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/1378/V1/2025/1215

Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

JISTIČ

Typ/varianta:

**KMB10-Bx/1, KMB10-Bz/2, KMB10-Bz/3, KMB10-Bz/4,
KMB10-Cy/1, KMB10-Cy/2, KMB10-Cy/3, KMB10-Cy/4**

x=1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y= 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;
z= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základní parametry:

Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 10000A;
typ B, C; Třída omezení energie - 3

Číslo dávky:

#AK1

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60898-1 ed.2 :2019 +A11:2025	EN 60898-1:2019 +A11:2024
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/WO; ID 1378; S.CE/1215

Radzionków, 20.11.2025

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 90, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnick
(jméno, funkce) (podpis)