KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 02 Kolín

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
č. 2A-EU-14/21-12

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Lišty a kanály jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí. Lišty se dodávají v délkách 2 a 3 metrech s tolerancí +,- 0,5%.

Materiál:	PVC
Teplotní odolnost: skladování:	-15°C do +60°C
Teplotní odolnost: montáž:	-5°C do +60°C
Odolnost proti šíření plamene:	nešíří plamen
Zkouška žhavou smyčkou:	850°C pro lišty, parapetní kanály a příslušenství z PVC

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	**Předpisy ČR**	**Harmonizované normy**	**Související certifikáty a zkušební protokoly**	**Jiné technické specifikace**
2014/35/EU - LVD	**Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění** **NV 118/2016 Sb. v platném znění**	**ČSN EN50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4** včetně změn **(EN 50085-1:05** including amendments)	Zkušební protokol č. **212288-01/01** ze dne **20.10.2021** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LV 24x22** **LP 35** **PK 160x65D**

		ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 včetně změn **(EN 50085-1:05** including amendments) **ČSN EN 50085-2-1:07** včetně změn **(EN 50085-2-1:06** including amendments)	Zkušební protokol č. **211507-01/01** ze dne **30.7.2021** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LO 35** **LO 50** **LO 75** **Zkouška dle EN 50085-1 ed. 2 čl.11.2.4** **Zkouška dle EN 50085-1 ed. 2 čl.6.102.1-500N pro LO 50 a LO 75 dle 6.102.3- 1000N pro LO 35** **Dle čl.6.103.1-2000N pro LO35, LO50,LO75.** **Dle čl. 14.1-IP 40 pro LO35, LO 50, LO75.** Poznámka 1)
		ČSN EN50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4 včetně změn **(EN 50085-1:05** including amendments)	Zkušební protokol č. **021981-01/01** ze dne **14.9.2020** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LV 11x10, EKD 100x40, LE 100, LP 80x25, PK 140x70 D, LZ 15x12, LH 60x40, LHD 20x20, LO 35. EKE 60x60-Zkouška dle EN 50085-1 ed. 2 čl.11.2.4**
		ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 včetně změn **(EN 50085-1:05** including amendments) **ČSN EN 50085-2-1:07** včetně změn **(EN 50085-2-1:06** including amendments)	Zkušební protokol č. **911224-01/01** ze dne **28.8.2019** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LHD 17x17, PK 110x70**
		ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 včetně změn **(EN 50085-1:05** including amendments) **ČSN EN 50085-2-1:07** včetně změn **(EN 50085-2-1:06** including amendments	Zkušební protokol č. **801481-01/01** ze dne **13.6.2018** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika Zkušební protokol č. **605023-01/01** ze dne **29.12.2016** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**Kontrolní zkoušky výrobků na značku ESČ – LH 60x40 HD** Poznámka 2)

	ČSN EN 50085-1 ed.2:06, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12 čl. 10.3.2.101	Zkušební protokol č. **404506-01/01** ze dne **16.1.2015** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LHD 40x40** Poznámka 3)
	ČSN EN 50085-1 ed.2:06, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, IEC 61084-1:91+A1:99, IEC61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **305645-01/01** ze dne **18.12.2013** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LV, LZ, LZK, LHD, LH, LE, EK, EKE, EKD, PK, LO, LP, LPK, LR, L** Poznámka 4)
	ČSN EN 50085-1:97, ČSN EN 50085-1:06ed.2, ČSN EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07	Zkušební protokol č. **900709-01/03** ze dne **1.4.2009** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**EKD 80x40, EKD 100x40, EKD 120x40** Poznámka 5)
	ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **800448-01/01B** ze dne **26.3.2008** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LZ 15x12** Poznámka 6)
	ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **800448-01/01D** ze dne **26.3.2008** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LE 100** Poznámka 7)

		ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **800448-01/01E** ze dne **26.3.2008** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**EK 100x40** Poznámka 8)
		ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **800448-01/01F** ze dne **26.3.2008** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**PK 140x70** Poznámka 9)
		ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **800448-01/01G** ze dne **26.3.2008** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**LP 80x25** Poznámka 10)
		ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. **800448-01/01H** ze dne **26.3.2008** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**L 20, L 40, L 70** Poznámka 11)
		ČSN EN 60529:93+A1:01+A2:14 včetně změn	Zkušební protokol č. **701828-01/02** ze dne **19.7.2017** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**Zkouška krytí IP40:** **LZ 15x12** **LZK 15x12** **LHD 50x20/1** **LHD 50x20/2** **LE 40** **LE 60** **LE 80** **LE 100** **EKE 100x60** **EKE 140x60** **EKD 80x40** **EKD 120x40** **PK 110x65 D** **LO 35** **LO 50**

			LO 75 **LP 35** **LPK 80x25** **LR 30** **L 40** **L 70** **Krytí IP 40 bylo odzkoušeno na těchto lištách a kanálech. Výrobky z PVC i PC/ABS mají stejnou konstrukci. Tato zkouška se týká výrobků z obou materiálů.** **Z PC/ABS byly zkoušeny:** **LHD 40x40 HF** **PK 110x70 D HF**
		ČSN EN 1127-1:2012 včetně změn **ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016** včetně změn	Certifikát č.: **FTZÚ 06 Ex 0043** ze dne **14.9.2016** **Vydal:** Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice,státní podnik, Pikartká 7, 716 07 Ostrava Radvanice	**Pro typové řady: LV,LH,LZ,LE,LP,LR, LO,EK,PK,LPK, LZK,LHD,EKE**
		ČSN EN 50085-1 ed.2:06 čl. 10.3.2 včetně změn **ČSN EN ISO 4892-2**	Zkušební protokol č. **301741-01/02** ze dne **31.5.2013** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika **Protokol - Akcelerované stárnu ze dne 2.3.2010** **Vydal:** POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o. Speciální materiály/Materiálový výzkum Tkalcovská 36/2, 656 49 BRNO	**Lišta PVC – Zkouška rázem před a po akcelerovaném stárnutí s UV a IR světlem** **UV stabilita – lišta PVC**
		ČSN EN 62262:97	Zkušební protokol č. **501073-01/03** ze dne **29.4.2015** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**IK 06** **LV 40x15**

	ČSN EN 62262:97	Zkušební protokol č. **501073-01/01** ze dne **31.3.2015** **Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**IK KÓD:** **LHD 20X20 – IK 06** **LO 35 HA – IK 07** **PK 90x55 D – IK 07**
	ČSN CISPR 17:2000, čl. 4.1,A.1.3,A.1.4	Zkušební protokol č. **P/07/01/15** ze dne **22.5.2007** **Vydal:** ABEGU, a.s.ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	**Kovová přepážka PEP 60/K**
	ČSN IEC 69-1+A2:1997 **ČSN EN 61000-4-4:1997** **ČSN EN 61000-4-5:1997**	Zkušební protokol č. **P/99/01/22** ze dne **26.11.1999** **Vydal:** ABEGU, a.s.ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	**Sestava PK 140x70 se stínicím krytem**
	ČSN 74 7010-82:1997, čl. 3.7 **ČSN IEC 816:1994, čl. 5.5.1.2, 6.1**	Zkušební protokol č. **P/03/01/26** ze dne **8.8.2003** **Vydal:** ABEGU, a.s.ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	**Parapetní elektroinstalační kanály PK../.., EKE../.., EK../.., se stínicími kryty SK 40x20, 40x33**
	ČSN EN 50085-1, **ČSN EN 60695-2-11,** **ČSN EN 60695-2-4/1**	Interní zkušební protokol č. **035/2021** ze dne **2.8.2021**	**Kanál parapetní PK 90x55D- inovace**
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 50085-2-2, ČSN EN 60695-2-11	Interní zkušební protokol č. **042/2021** ze dne **26.8.2021**	**LO 50 LD**
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 50085-2-2, ČSN EN 60695-2-11	Interní zkušební protokol č. **041/2021** ze dne **27.8.2021**	**LO 50 HD**
	ČSN EN 50085-1	Interní zkušební protokol č. **38/2021** ze dne **15.7.2021**	**Zkoušeny lišty, kanály a příslušenství z PVC- vyhovuje 850°C žhavá smyčka**
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60529	Interní zkušební protokol č. **36b/2021** ze dne **25.7.2021**	**Lišt, kanály a příslušenství z PVC- zkouška IP krytím, podrobně viz. Příloha tohoto prohlášení**

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 02 Kolín

		ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-4/1	Interní zkušební protokol č. **051/2021** ze dne **29.9.2021**	**LHD 40x40, lišta zkoušena na mechanické vlastnosti- rázová zkouška, vnější vlivy- zkouška IP**
1907/2006 - REACH				**Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů**

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- **Montážní návod**
- **Datový list**
- **Katalog k výrobkům volně k dispozici na http://www.kopos.cz/cs/katalogy**
- **Interní dokumenty**

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 16.12.2021

Ing. Jana Dejmková
představitel vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 02 Kolín

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 2A-EU-14/21-12

Elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím

Název	Typ	IP krytí	Odolnost proti nárazu	Příslušenství	Typ
Lišta vkládací	LV 11x10	IP 20	0,5J[4)]		
Lišta vkládací	LV 18x13	IP 40	0,5J[4)]	kryt koncový	8731
				kryt spojovací	8732
				kryt ohybový	8733
				kryt odbočný	8734
				roh vnitřní	8735
				roh vnější	8736
				kryt ohybový radius	8733 R
				kryt odbočný radius	8734 R
				roh vnitřní radius	8735 R
				roh vnější radius	8736 R
				kryt průchodkový	8737
					8738
					8739
				kryt průch. zvýšený	8737Z
					8738Z
					8739Z
Lišta vkládací	LV 24x22	IP 40	0,5J[4)]	kryt koncový	8791
				kryt spojovací	8792
				kryt ohybový	8793
				kryt odbočný	8794
				roh vnitřní	8795
				roh vnější	8796
				kryt ohybový radius	8793R
				kryt odbočný radius	8794R
				roh vnitřní radius	8795R
				roh vnější radius	8796R
				kryt průchodkový	8797
					8798
					8799
				kryt průch. zvýšený	8797Z
					8798Z
					8799Z
Lišta vkládací	LV 40x15	IP 40	0,5J[4)]	kryt koncový	8711
				kryt spojovací	8714
				kryt ohybový	8716
				kryt odbočný	8715

				roh vnitřní	8713/2
				roh vnější	8712/2
				kryt ohybový radius	8716R
				kryt odbočný radius	8715R
				roh vnitřní radius	8713/2R
				roh vnější radius	8712/2R
				Rozpěrky	RLV 40x15
					RLV 40x16
				kryt průchodkový	8719
					8717
					8718
				kryt průch. zvýšený	8719Z
					8717Z
					8718Z
Lišta vkládací	LV 40x40	IP 40	0,5J[4)]	kryt koncový	8721
				kryt spojovací	8722
				kryt ohybový	8723
				kryt odbočný	8724
				roh vnitřní	8725
				roh vnější	8726
				kryt ohybový radius	8723R
				kryt odbočný radius	8724R
				roh vnitřní radius	8725R
				roh vnější radius	8726R
				kryt průchodkový	8727
					8728
					8729
				kryt průch. zvýšený	8727Z
					8728Z
					8729Z
				rozpěrky	RLV 40x40
Lišta vkládací	LV60x40	IP 40	0,5J[4)]	kryt koncový	8741
				kryt spojovací	8742
				kryt ohybový	8743
				kryt odbočný	8744
				roh vnitřní	8745
				roh vnější	8746
				kryt ohybový radius	8743R
				kryt odbočný radius	8744R
				roh vnitřní radius	8745R
				roh vnější radius	8746R
				kryt průchodkový	8747
					8748
					8749
				kryt průch. zvýšený	8747Z
					8748Z
					8749Z
				rozpěrky	RLV 60x40
Lišta zaklapávací	LZ 15x12	IP 40	1J[6)]	kryt koncový	8811

				kryt spojovací	8812
				kryt ohybový	8813
				kryt odbočný	8814
				roh vnitřní	8815
				roh vnější	8816
				kryt ohybový radius	8813R
				kryt odbočný radius	8814R
				roh vnitřní radius	8815R
				roh vnější radius	8816R
				kryt průchodkový	8817
					8818
					8819
				kryt průch. zvýšený	8817Z
					8818Z
					8819Z
Lišta zakl. kulatá	LZK 15x12		IP 40	1J[6)]	kryt koncový 8801
					kryt spojovací 8802
					kryt ohybový 8803
					kryt odbočný 8804
					roh vnitřní 8805
					roh vnější 8806
					kryt ohybový radius 8803R
					kryt odbočný radius 8804R
					roh vnitřní radius 8805R
					roh vnější radius 8806R
					kryt průchodkový 8807
					8808
					8809
					kryt průch. zvýšený 8807Z
					8808Z
					8809Z
Lišta hranatá	LHD 17x15		IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový 8941
					kryt spojovací 8942
					kryt ohybový 8943
					kryt odbočný 8944
					roh vnitřní 8945
					roh vnější 8946
					kryt ohybový radius 8943R
					kryt odbočný radius 8944R
					roh vnitřní radius 8945R
					roh vnější radius 8946R
					kryt průchodkový 8947
					8948
					8949
					kryt průch. zvýšený 8947Z
					8948Z
					8949Z
Lišta hranatá	LHD 17x17		IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový 8671
					kryt spojovací 8672

				kryt ohybový	8673
				kryt odbočný	8674
				roh vnitřní	8675
				roh vnější	8676
				kryt ohybový radius	8673R
				kryt odbočný radius	8674R
				roh vnitřní radius	8675R
				roh vnější radius	8676R
				kryt průchodkový	8677
					8678
					8679
				kryt průch. zvýšený	8677Z
					8678Z
					8679Z
Lišta hranatá	LHD 20x10	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8921
				kryt spojovací	8922
				kryt ohybový	8923
				kryt odbočný	8924
				roh vnitřní	8925
				roh vnější	8926
				kryt ohybový radius	8923R
				kryt odbočný radius	8924R
				roh vnitřní radius	8925R
				roh vnější radius	8926R
				kryt průchodkový	8927
					8928
					8929
				kryt průch. zvýšený	8927Z
					8928Z
					8929Z
Lišta hranatá	LHD 20x20	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8621
	LH 20x20	IP 40	0,5J[2)]	kryt spojovací	8622
				kryt ohybový	8623
				kryt odbočný	8624
				roh vnitřní	8625
				roh vnější	8626
				kryt ohybový radius	8623R
				kryt odbočný radius	8624R
				roh vnitřní radius	8625R
				roh vnější radius	8626R
				kryt průchodkový	8627
					8628
					8629
				kryt průch. zvýšený	8627Z
					8628Z
					8629Z
Lišta hranatá	LHD 25x15	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8691
				kryt spojovací	8692

				kryt ohybový	8693
				kryt odbočný	8694
				roh vnitřní	8695
				roh vnější	8696
				kryt ohybový radius	8693R
				kryt odbočný radius	8694R
				roh vnitřní radius	8695R
				roh vnější radius	8696R
				kryt průchodkový	8697
					8698
					8699
				kryt průch. zvýšený	8697Z
					8698Z
					8699Z
Lišta hranatá	LHD 25x20	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8911
				kryt spojovací	8912
				kryt ohybový	8913
				kryt odbočný	8914
				roh vnitřní	8915
				roh vnější	8916
				kryt ohybový radius	8913R
				kryt odbočný radius	8914R
				roh vnitřní radius	8915R
				roh vnější radius	8916R
				kryt průchodkový	8917
					8918
					8919
				kryt průch. zvýšený	8917Z
					8918Z
					8919Z
Lišta hranatá	LHD 30x25	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8931
				kryt spojovací	8932
				kryt ohybový	8933
				kryt odbočný	8934
				roh vnitřní	8935
				roh vnější	8936
				kryt ohybový radius	8933R
				kryt odbočný radius	8934R
				roh vnitřní radius	8935R
				roh vnější radius	8936R
				kryt průchodkový	8937
					8938
					8939
				kryt průch. zvýšený	8937Z
					8938Z
					8939Z
Lišta hranatá	LHD 32x15	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8601
				kryt spojovací	8602
				kryt ohybový	8603

				kryt odbočný	8604
				roh vnitřní	8605
				roh vnější	8606
				kryt ohybový radius	8603R
				kryt odbočný radius	8604R
				roh vnitřní radius	8605R
				roh vnější radius	8606R
				kryt průchodkový	8607
					8608
					8609
				kryt průch. zvýšený	8607Z
					8608Z
					8609Z
Lišta hranatá	LH 15x10	IP 40	0,5J[2)]	kryt koncový	8681
				kryt spojovací	8682
				kryt ohybový	8683
				kryt odbočný	8684
				roh vnitřní	8685
				roh vnější	8686
				kryt ohybový radius	8683R
				kryt odbočný radius	8684R
				roh vnitřní radius	8685R
				roh vnější radius	8686R
				kryt průchodkový	8687
					8688
					8689
				kryt průch. zvýšený	8687Z
					8688Z
					8689Z
Lišta hranatá	LH 40x20	IP 40	0,5J[2)]	kryt koncový	8631
	LHD 40x20	IP 40	0,5J[3)]	kryt spojovací	8632
				kryt ohybový	8633
				kryt odbočný	8634
				roh vnitřní	8635
				roh vnější	8636
				kryt ohybový radius	8633R
				kryt odbočný radius	8634R
				roh vnitřní radius	8635R
				roh vnější radius	8636R
				kryt průchodkový	8637
					8638
					8639
				kryt průch. zvýšený	8637Z
					8638Z
					8639Z
Lišta hranatá	LH 40x40	IP 40	0,5J[2)]	kryt koncový	8641
	LHD 40x40	IP 40	0,5J[3)]	kryt spojovací	8642
				kryt ohybový	8643
				kryt odbočný	8644

				roh vnitřní	8645
				roh vnější	8646
				kryt ohybový radius	8643R
				kryt odbočný radius	8644R
				roh vnitřní radius	8645R
				roh vnější radius	8646R
				kryt průchodkový	8647
					8648
					8649
				kryt průch. zvýšený	8647Z
					8648Z
					8649Z
Lišta hranatá	LHD 50x20	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8991
				kryt spojovací	8992
				kryt ohybový	8993
				kryt odbočný	8994
				roh vnitřní	8995
				roh vnější	8996
				kryt průchodkový	8999
Lišta hranatá	LHD 50x20/1	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8991
				kryt spojovací	8992
				kryt ohybový	8993
				kryt odbočný	8994
				roh vnitřní	8995
				roh vnější	8996
				kryt průchodkový	8999
Lišta hranatá	LHD 50x20/2	IP 40	0,5J[3)]	kryt koncový	8991
				kryt spojovací	8992
				kryt ohybový	8993
				kryt odbočný	8994
				roh vnitřní	8995
				roh vnější	8996
				kryt průchodkový	8999
Lišta hranatá	LH 60x40	IP 40	0,5J[2)]	kryt koncový	8651
				kryt spojovací	8652
				kryt ohybový	8653
				kryt odbočný	8654
				roh vnitřní	8655
				roh vnější	8656
				kryt ohybový radius	8653R
				kryt odbočný radius	8654R
				roh vnitřní radius	8655R
				roh vnější radius	8656R
				kryt průchodkový	8657
					8658
					8659
				kryt průch. zvýšený	8657Z

					8658Z
					8659Z
				rozpěrka	RLH 60x40
				příčky	PEK 40
Lišta hranatá	LH 80x40 P	IP 40	0,5J[2)]	kryt koncový	8661
	LH 80x40	IP 40	0,5J[2)]	kryt spojovací	8662
				kryt ohybový	8663
				kryt odbočný	8664
				roh vnitřní	8665
				roh vnější	8666
				kryt ohybový radius	8663R
				kryt odbočný radius	8664R
				roh vnitřní radius	8665R
				roh vnější radius	8666R
				kryt průchodkový	8667
					8668
					8669
				kryt průch. zvýšený	8667Z
					8668Z
					8669Z
				rozpěrka	RLH 80x40
				Příčky	PEK 40
Lišta Elegant	LE 40	IP 40	1J[7)]	kryt koncový	8751
				kryt spojovací	8752
				kryt ohybový	8753
				kryt odbočný	8754
				roh vnitřní	8755
				roh vnější	8756
				kryt ohybový radius	8753R
				kryt odbočný radius	8754R
				roh vnitřní radius	8755R
				roh vnější radius	8756R
				kryt průchodkový	8757
					8758
					8759
				kryt průch. zvýšený	8757Z
					8758Z
					8759Z
				rozpěrka	RLE 40
				záslepka PN	ZPNE 40
					ZPNE 40x20
					PNEV 40x202Z
Lišta Elegant	LE 60	IP 40	1J[7)]	kryt koncový	8761
				kryt spojovací	8762
				kryt ohybový	8763
				kryt odbočný	8764
				roh vnitřní	8765

				roh vnější	8766
				kryt ohybový radius	8763R
				kryt odbočný radius	8764R
				roh vnitřní radius	8765R
				roh vnější radius	8766R
				kryt průchodkový	8767
					8768
					8769
				kryt průch. zvýšený	8767Z
					8768Z
					8769Z
				kryt přechodový	8767/40
				rozpěrka	RLE 60
				záslepka PN	ZPNE60
					ZPNE60x20
Lišta Elegant	LE 80	IP 40	1J[7)]	kryt koncový	8771
				kryt spojovací	8772
				kryt ohybový	8773
				kryt odbočný	8774
				roh vnitřní	8775
				roh vnější	8776
				kryt ohybový radius	8773R
				kryt odbočný radius	8774R
				roh vnitřní radius	8775R
				roh vnější radius	8776R
				kryt průchodkový	8777
					8778
					8779
				kryt průch. zvýšený	8777Z
					8778Z
					8779Z
				kryt přechodový	8777/60
					8777/40
				rozpěrka	RLE 80
				záslepka PN	ZPNE80
					ZPNE80x20
Lišta Elegant	LE 100	IP 40	1J[7)]	kryt koncový	8781
				kryt spojovací	8782
				kryt ohybový	8783
				kryt odbočný	8784
				roh vnitřní	8785
				roh vnější	8786
				kryt ohybový radius	8783R
				kryt odbočný radius	8784R
				roh vnitřní radius	8785R
				roh vnější radius	8786R
				kryt průchodkový	8787
					8788
					8789
				kryt průch. zvýšený	8787Z

					8788Z
					8789Z
				kryt přechodový	8787/80
					8787/60
					8787/40
				rozpěrka	RLE 100
				záslepka PN	ZPNE100
					ZPNE100x20
El. kanál	EK 100x40	IP 40	2J[8)]	kryt koncový	8521
				kryt spojovací	8522
				kryt ohybový	8523
				kryt odbočný	8524, 8524/5
				roh vnitřní	8525
				roh vnější	8526
				kryt ohybový radius	8523R
				kryt odbočný radius	8524R
				roh vnitřní radius	8525R
				roh vnější radius	8526R
				kryt průchodkový	8527
					8528
					8529
				kryt průch. zvýšený	8527Z
					8528Z
					8529Z
				rozpěrka	REK 100x40
				příčky	PEK 40
El.kanál	EK 120x40	IP 40	2J[8)]	kryt koncový	8531
				kryt spojovací	8532
				kryt ohybový	8533
				kryt odbočný	8534
				roh vnitřní	8535
				roh vnější	8536
				kryt ohybový radius	8533R
				kryt odbočný radius	8534R
				roh vnitřní radius	8535R
				roh vnější radius	8536R
				kryt průchodkový	8537
					8538
					8539
				kryt průch. zvýšený	8537Z
					8538Z
					8539Z
				rozpěrka	REK 120x40
				příčky	PEK 40
El. kanál Elegant	EKE 60x60	IP 20	2J[8)]	kryt koncový	8541
				kryt spojovací	8542
				kryt ohybový	8543
				kryt odbočný	8544
				roh vnitřní	8545

				roh vnější	8546
				kryt průchodkový	8547
					8548
					8549
				kryt průch. zvýšený	8547Z
					8548Z
					8549Z
				příčky	PEKE 60
					PEK 60
El. kanál Elegant	EKE 100x60	IP 20	2J[8)]	kryt koncový	8551
				kryt spojovací	8552
				kryt ohybový	8553
				kryt odbočný	8554
				roh vnitřní	8555
				roh vnější	8556
				kryt průchodkový	8557
					8558
					8559
				kryt průch. zvýšený	8557Z
					8558Z
					8559Z
				kryt př. jednonás.	8550-11
				kryt př. dvojnás.	8550-12
				kryt př. trojnásobný	8550-13
				rozpěrka	REKE 100
El. kanál Elegant	EKE 140x60	IP 20	2J[8)]	kryt koncový	8561
				kryt spojovací	8562
				kryt ohybový	8563
				kryt odbočný	8564
				roh vnitřní	8565
				roh vnější	8566
				kryt průchodkový	8567
					8568
					8569
				kryt průch. zvýšený	8567Z
					8568Z
					8569Z
				kryt př. jednonás.	8560-11
				kryt př. dvojnás.	8560-12
				kryt př. trojnásobný	8560-13
					8560-11/1
					8560-12/1
					8560-13/1
				rozpěrka	REKE 140
El. kanál Elegant	EKE 180x60	IP 20	2J[8)]	kryt koncový	8571
				kryt spojovací	8572
				kryt ohybový	8573
				kryt odbočný	8574
				roh vnitřní	8575

				roh vnější	8576
				kryt průchodkový	8577
					8578
					8579
				kryt průch. zvýšený	8577Z
					8578Z
					8579Z
				rozpěrka	REKE 180
				kryt př. jednonás.	8570-11
				kryt př. dvojnás.	8570-12
				kryt př. trojnásobný	8570-13
					8570-11/1
					8570-12/1
					8570-13/1
				rozpěrka	REKE 60
El.kanál	EKD 80x40	IP 40	0,5J[5)]	kryt koncový	8501
				kryt spojovací	8502
				kryt ohybový	8503
				kryt odbočný	8504
				kryt odbočný přechodový	8504/EKD
				roh vnitřní	8505
				roh vnější	8506
				kryt ohybový radius	8503R
				kryt odbočný radius	8504R
				roh vnitřní radius	8505R
				roh vnější radius	8506R
				rozpěrka	REKO 80x40
				příčky	PEKD 40
El.kanál	EKD 100x40	IP 40	0,5J[5)]	kryt koncový	8511
				kryt spojovací	8512
				kryt ohybový	8513
				kryt odbočný	8514
				přechodový	8514/EKD
				roh vnitřní	8515
				roh vnější	8516
				kryt ohybový radius	8513R
				kryt odbočný radius	8514R
				roh vnitřní radius	8515R
				roh vnější radius	8516R
				rozpěrka	REKO 100x40
				příčky	PEKD 40
El.kanál	EKD 120x40	IP 40	0,5J[5)]	kryt koncový	8581
				kryt spojovací	8582
				kryt ohybový	8583
				kryt odbočný	8584
				kryt odbočný	8584/EKD

				přechodový	
				roh vnitřní	8585
				roh vnější	8586
				kryt ohybový radius	8583R
				kryt odbočný radius	8584R
				roh vnitřní radius	8585R
				roh vnější radius	8586R
				rozpěrka	REKO 120x40
				příčky	PEKD 40
Kanál parapetní	PK 110x70	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8421
				kryt spojovací	8422K
					8422V
				kryt ohybový	8423
					8423K
				kryt odbočný	8424
					8423KT
				roh vnitřní	8425
					8425K
				roh vnější	8426
					8426K
				kryt průchodkový	8427
					8428
					8429
				kryt průch. zvýšený	8427Z
					8428Z
					8429Z
				příčky	PPK 70
				rámeček krycí	8420-11
					8420-12
					8420-13
Kanál parapetní	PK 110x70 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8451
				kryt spojovací	8452
				kryt ohybový	8453
				kryt odbočný	8454
				roh vnitřní	8455
				roh vnější	8456
				kryt průchodkový	8457
					8458
					8459
				kryt průch. zvýšený	8457Z
					8458Z
					8459Z
				přepážka	PKUS 60
				podložka přístrojová	8450-11
					8450-12
					8450-13
Kanál parapetní	PK 140x70	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8431
				kryt spojovací	8432K
				kryt ohybový	8433K

				kryt odbočný	8433KT
				roh vnitřní	8435K
				roh vnější	8436K
				kryt průchodkový	8437
					8438
					8439
				kryt průch. zvýšený	8437Z
					8438Z
					8439Z
				příčky	PPK 70
				krycí rámeček	8420-11
					8420-12
					8420-13
Kanál parapetní	PK 140x70 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8461
				kryt spojovací	8462
				kryt ohybový	8463
				kryt odbočný	8464
				roh vnitřní	8465
				roh vnější	8466
				kryt průchodkový	8467
					8468
					8469
				kryt průch. zvýšený	8467Z
					8468Z
					8469Z
				podložka přístrojová	8440-11
					8440-12
					8440-13
					8440-11/1
					8440-12/1
					8440-13/1
Kanál parapetní	PK 170x70	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8411
				kryt spojovací	8412
				kryt ohybový	8413
				kryt odbočný	8414
				roh vnitřní	8415
				roh vnější	8416
				kryt průchodkový	8417
					8418
					8419
				kryt průch. zvýšený	8417Z
					8418Z
					8419Z
				podložka přístrojová	8440-11
					8440-12
					8440-13
					8440-11/1
					8440-12/1
					8440-13/1

Kanál parapetní	PK 170x70 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8441
				kryt spojovací	8442
				kryt ohybový	8443
				kryt odbočný	8444
				roh vnitřní	8445
				roh vnější	8446
				kryt průchodkový	8447
					8448
					8449
				kryt průch. zvýšený	8447Z
					8448Z
					8449Z
					8440-11
					8440-12
				podložka přístrojová	8440-13
Kanál parapetní	PK 160x65 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8481
				kryt spojovací	8482
				kryt ohybový	8483
				kryt odbočný	8484
				roh vnitřní	8485
				roh vnější	8486
				kryt průchodkový	8487
					8488
					8489
				kryt průch. zvýšený	8487Z
					8488Z
					8489Z
				víko parapet. kanálu	VPK 45
Kanál parapetní	PK 90x55 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8401
				kryt spojovací	8402
				kryt ohybový	8403
				kryt odbočný	8404
				roh vnitřní	8405
				roh vnější	8406
				kryt průchodkový	8407
					8408
					8409
				kryt průch. zvýšený	8407Z
					8408Z
					8409Z
				kryt přechodový	8404/160
					8404/210
Kanál parapetní	PK 120x55 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8471
				kryt spojovací	8472
				kryt ohybový	8473
				kryt odbočný	8474
				roh vnitřní	8475
				roh vnější	8476
				kryt průchodkový	8477

					8478
					8479
				kryt průch. zvýšený	8477Z
					8478Z
					8479Z
Kanál parapetní	PK 200x70 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8491
	PK 210x70 D	IP 40	1J[9)]	kryt spojovací	8492
				kryt ohybový	8493
				kryt odbočný	8494
				roh vnitřní	8495
				roh vnější	8496
				kryt průchodkový	8497
					8498
					8499
				kryt průch. zvýšený	8497Z
					8498Z
					8499Z
				kryt odbočný přechodový	8404/160
					8404/210
					8450-11
					8450-12
				podložka přístrojová	8450-13
Kanál parapetní	PK 110X65 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8211
				kryt spojovací	8212
				kryt ohybový	8213
				kryt odbočný	8214
				roh vnitřní	8215
				roh vnější	8216
				kryt průchodkový	8217
Kanál parapetní	PK 130X65 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8221
				kryt spojovací	8222
				kryt ohybový	8223
				kryt odbočný	8224
				roh vnitřní	8225
				roh vnější	8226
				kryt průchodkový	8227
Kanál parapetní	PK 170X65 D	IP 40	1J[9)]	kryt koncový	8231
				kryt spojovací	8232
				kryt ohybový	8233
				kryt odbočný	8234
				roh vnitřní	8235
				roh vnější	8236
				kryt průchodkový	8237
Profil PVC	100x100				

Lišta oblá	LO 35	IP 40	Bílá 0,5J[1)] Šedá 2J	kryt koncový	8831
				kryt spojovací	8832
				kryt ohybový	8833
				kryt odbočný	8834
				přechodový kryt	8835
				roh vnitřní	8836
				kryt ohybový radius	8833R
				kryt odbočný radius	8834R
				kryt přechodový radius	8835R
				roh vnitřní radius	8836R
				kryt průchodkový	8837
					8838
					8839
				kryt průch. zvýšený	8837Z
					8838Z
					8839Z
Lišta oblá	LO 50	IP 40	Bílá 0,5J[1)] Šedá 2J	kryt koncový	8841
				kryt spojovací	8842
				kryt ohybový	8843
				kryt odbočný	8844
				přechodový kryt	8845
				roh vnitřní	8846
				kryt ohybový radius	8843R
				kryt odbočný radius	8844R
				kryt přechodový radius	8845R
				roh vnitřní radius	8846R
				kryt průchodkový	8847
					8848
					8849
				kryt průch. zvýšený	8847Z
					8848Z
					8849Z
Lišta oblá	LO 70	IP 40	Bílá 0,5J[1)] Šedá 2J	kryt koncový	8881
				kryt spojovací	8882
				kryt ohybový	8883
				kryt odbočný	8884
				přechodový kryt	8885
				roh vnitřní	8886
				kryt ohybový radius	8883R
				kryt odbočný radius	8884R
				kryt přechodový radius	8885R
				roh vnitřní radius	8886R
				kryt průchodkový	8887
					8888
					8889

				kryt průch. zvýšený	8887Z
					8888Z
					8889Z
Lišta oblá	LO 75	IP 40	Bílá 0,5J[1)] Šedá 2J	kryt koncový	8871
				kryt spojovací	8872
				kryt ohybový	8873
				kryt odbočný	8874
				přechodový kryt	8875
				roh vnitřní	8876
				kryt ohybový radius	8873R
				kryt odbočný radius	8874R
				kryt přechodový radius	8875R
				roh vnitřní radius	8876R
				kryt průchodkový	8877
					8878
					8879
				kryt průch. zvýšený	8877Z
					8878Z
					8879Z
Lišta podlahová	LP 35	IP 40	2J[10)]	kryt koncový	8861
				kryt koncový	8861L
				kryt koncový	8861 P
				kryt spojovací	8862
				kryt ohybový	8863
				kryt odbočný	8864
				přechodový kryt	8864/1
				roh vnitřní	8865
				roh vnější	8866
				kryt ohybový radius	8863R
				kryt odbočný radius	8864R
				kryt přechodový radius	8864/1R
				roh vnitřní radius	8865R
				roh vnější radius	8866R
				kryt průchodkový	8867
					8868
					8869
				kryt průch. zvýšený	8867Z
					8868Z
					8869Z
Lišta podlahová	LP 35/I	IP 10	2J[10)]		
Lišta podlahová	LP 80x25	IP 40	2J[10)]	kryt koncový	8821L
	LPK 80x25	IP 40	2J[10)]		8821P
	LPK 80X25/IB	IP 40	2J[10)]	kryt spojovací	8822
	LPK 80X25/ID	IP 40	2J[10)]	kryt ohybový	8823/13 L
					8823/13 P
				kryt odbočný	8824
				roh vnitřní	8825
				roh vnější	8826

				kryt ohybový radius	8823/13LR
					8823/13PR
				kryt odbočný radius	8824R
				roh vnitřní radius	8825R
				roh vnější radius	8826R
				kryt průchodkový	8827
					8828
					8829
				kryt průch. zvýšený	8827Z
					8828Z
					8829Z
				kryt přechodový	8824/12
					8824/40
					8824/41
					8824/43
					8824/44
Lišta rohová	LR 30		IP 40	2J[10)]	kryt koncový 8851
					kryt spojovací 8852
					kryt ohybový 8853
					kryt odbočný 8854
					kryt přechodový 8854/1
					roh vnitřní 8855
					roh vnitřní 8855/3
					roh vnější 8856
					kryt ohybový radius 8853R
					kryt odbočný radius 8854R
					kryt přechodový radius 8854/1R
					roh vnitřní radius 8855/3R
					8855R
					roh vnější radius 8856R
					kryt průchodkový 8857
					8858
					8859
					kryt průch. zvýšený 8857Z
					8858Z
					8859Z
Lišta protahovací	L 20		IP 40	2J[11)]	kryt koncový L20 KO
					kryt spojovací L20 SP
					kryt ohybový L20 OH
					kryt odbočný L20 OD
					roh vnitřní L20 RO
Lišta protahovací	L 27		IP 10	2J[11]	
Lišta protahovací	L 40		IP 40	2J[11]	kryt koncový L40 KO
					kryt spojovací L40 SP
					kryt ohybový L40 OH
					kryt odbočný L40 OD
					roh vnitřní L40 RO

Lišta protahovací	L 70	IP 40	2J[11]	kryt koncový	L70 KO
				kryt spojovací	L70 SP
				kryt ohybový	L70 OH
				kryt odbočný	L70 OD
				roh vnitřní	L70 RO

Příslušenství

Kanál stínící	SK 40x20	
Kanál stínící	SK 40x33	
Příchytka	PSK 1	
Lanko propojovací	PLSK	
příčka	PEP 60	
Příčka stínící	PEP 60/K 70/60	
Příčka stínící	PKS 70/60	
Kryt	VLK 80/2R	IP 40
	VLK 80/R	IP 40
	VLK 80/T	IP 40

Pozn. krytí IP: lišty a kanály zkoušeny s relevantním příslušenstvím

KOPOS KOLÍN a.s. (12)
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz