

XU2S18KP340DT

bezpečnostní fotoelektrické čidlo XU2-S-detekce
těla-750..1200 mm-12..24 V



Hlavní parametry

| | |
|------------------------------|--|
| Řada výrobků | Snímače Preventa Safety |
| Typ produktu nebo součásti | Vysílač bezpečnostních fotoelektrických snímačů s průchozím paprskem |
| Označení přístroje | XU2S |
| Kompatibilita | XPSCM1144 XPSCM1144P |
| [Sn] jmenovitý dosah snímání | 8 m |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|---|
| Detekční systém | Systém vysílač-přijímač |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 12...24 V DC (10...30 V) against reverse polarity |
| Proud I (A) | <= 35 mA bez zátěže (naprázdno) |
| Typ přímé viditelnosti (zorné pole) | Po délce osy pouzdra |
| Elektrické připojení | 1 konektor samec M12 4 piny |
| Krouticí moment | 24 N.m fixing nut 2 N.m connector |
| Označení | CE |
| Materiál | Pouzdro : poniklovaná mosaz Čočky : PMMA |
| Hmotnost přístroje | 0,075 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...55 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |
| stupeň krytí IP | IP67 podle EN/IEC 60529 |
| odolnost proti otřesům | 30 gn (3 osy:3 krát) podle EN/IEC 60068-2-27 |
| odolnost proti vibracím | 7 gn (f = 10...55 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6 |


Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0924 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|


Dimensions



- (1) LED
- (2) Potentiometer


Wiring Schemes (3-wire DC)

Transmitter



- (1) Test


Connector Pin View




- (1) (+)
- (2) Test
- (3) (-)

Beam Break Test

Beam Made



Beam Broken



Connecting to a Safety Module

