



### Hlavní parametry

Označení přístroje	XPSAT
Řada výrobků	Preventa
Bezpečnostní kategorie použití	Bez čas. zpoždění kategorie 4 podle EN 954-1 Časové zpoždění kategorie 3 podle EN 954-1

### Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ a složení kontaktu	1 V
Elektrické připojení	Šroubová svorka
Počet bezpečnostních obvodů	3 NO for instantaneous 2 Z pro časové zpoždění
Signálka	4 LED
Typ konektoru	Terminal block

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-14...130 °F
-------------------------------------	--------------