

**závěs vnitřní**

číslo položky: **ZVNI 50X62** A = 57 mm  
**ZVNI 50X125** A = 120 mm

popis výrobku: Závěs vnitřní je určený k zavěšení kabelového žlabu MARS na závitové tyče.

Závitová tyč se do závěsu ukotví pomocí matice MN, kterou je nutné objednat zvlášť.

Montáž ke kabelovému žlabu se provádí pomocí šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové lávky.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100  $\mu\text{m}$

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ZP 27/2008 ..... P90-R  
 DIN 41012-12 .... E90  
 STN 92 0205 ..... PS 90  
 Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

