KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
# č. 1A-EU-01/20-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační dvouvstřiková přístrojová krabice pod omítku KP 68/D, KPR 68/D (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Teplotní odolnost krabic je od -5°C až do + 60°C Ochrana proti vnikání pevných předmětů IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším. Zkouška žhavou smyčkou splňuje na 850°C.

Bezhalogenové krabice neobsahují halogeny. Používají se v prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení a jsou vyznačena písmeny HF na konci typového čísla.
Teplotní odolnost bezhalogenových krabic je od - 20°C až do +80°C.
Ochrana proti vnikání pevných předmětů IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším.
Vyhovující zkouška žhavou smyčkou při teplotě 850°C. Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

| Předpisy Evropské Unie | Předpisy ČR | Harmonizované normy | Související certifikáty a zkušební protokoly | Jiné technické specifikace |
|---|---|---|---|---|
| **2014/35/EU - LVD** | **Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění**<br><br>**NV 118/2016 Sb. v platném znění** | **ČSN EN 60670-1:05** včetně změn **(EN 60670-1:05** including amendments) | zkušební protokol č. **911899-01/01** ze dne **13.11.2019**<br><br>**Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | **Elektroinstalační dvouvstřiková přístrojová krabice pod omítku**<br>**KP 68/D**<br>**KPR 68/D** |
| **2014/35/EU - LVD** | **Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění**<br><br>**NV 118/2016 Sb. v platném znění** | **ČSN EN 60670-1:05** včetně změn **(EN 60670-1:05** including amendments)<br><br>**ČSN EN 60670-22:07** včetně změn **(EN 60670-22:06** including amendments) | zkušební protokol č. **913245-01/01** ze dne **30.1.2020**<br><br>**Vydal:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | **Bezhalogenové krabice**<br>**KP 68/D HF**<br>**KPR 68/D HF** |

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1907/2006 - REACH | | | | Bezpečnostní listy použitých materiálů |

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

**Technická dokumentace k výrobkům:**
- **Montážní návod**
- **Datový list**
- **Katalog k výrobkům volně k dispozici na http://www.kopos.cz/cs/katalogy**
- **Interní dokumenty**

**Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.**

**Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.**

**Místo vydání: Kolín**
**Datum vydání: 18.3.2020**

**Ing. Jana Dejmková**
představitel vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

**Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-01/20-03**

## Elektroinstalační dvouvstřiková přístrojová krabice pod omítku

**Typ**

| | |
|---|---|
| KP 68/D | Krabice přístrojová |
| KPR 68/D | Krabice přístrojová hluboká |

## Elektroinstalační dvouvstřiková přístrojová krabice pod omítku bezhalogenové

**Typ**

| | |
|---|---|
| KP 68/D HF | Krabice přístrojová |
| KPR 68/D HF | Krabice přístrojová hluboká |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| NR 5x5 | Rámeček nástavný |

**KOPOS KOLÍN a.s.**
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI