



UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/1237/V1/2024/1136

Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

(1) **POHYBOVÉ ČIDLO**
(2) **ČIDLO PŘÍTOMNOSTI**

Typ/varianta:

(1) **SENSQUARE-W, SENSQUARE-B,**
(2) **SENTO-O-WT-W, SENTO-O-WT-B**

Ochranná známka:

Kanlux

Základní parametry:

220-240V~; 50Hz; třída II; (1) – IP54; (2) – IP44/IP20;
(1) – max 8m; max 1200VA; GLS – max 1200W, LED – max 180W, CFL – max 720W
(2) – max 10m; max 2000VA; GLS – max 1000W, LED – max 300W, CFL – max 100W

Číslo dávky:

#CL

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (EMC) – 2014/30/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

| České normy | Evropské normy |
|---|---------------------------------|
| ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018 | EN 60669-1:2018 |
| ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4:2023 +A11:2023 | EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022 |
| ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020 +A11:2020 | EN IEC 55015:2019 +A11:2020 |
| ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2018 | EN IEC 61000-3-2:2019 |
| ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 +A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 |
| ČSN EN 61547 ed. 2:2010 | EN 61547:2009 |
| ČSN EN IEC 63000:2019 | EN IEC 63000:2018 |

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/WO; ID 1237; S.CE/1136

Radzionków, 29.01.2024

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek
Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com