

VZ1L007UM50

síťová tlumivka - 5 mH - 7 A - 1 fáze - 20 W - pro frekvenční měnič



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada výrobků | Altivar |
| Typ produktu nebo součásti | Síťová tlumivka |
| Kompatibilita | ATV312H055M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV312H075M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV31C055M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV31C075M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV32H055M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV32H075M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič LXM05D10F1 - síťová tlumivka - 1 na měnič LXM05D10M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič LXM32.U45M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič Frekvenční měnič ATV320 motor : 0,55 kW 200...240 V - jednofázové - síťová tlumivka - 1 na měnič Frekvenční měnič ATV320 motor : 0.75 kW 200...240 V - jednofázové - síťová tlumivka - 1 na měnič |
| Počet fází v síti | Jednofázové |
| Kompatibilní řada | Altivar 312 Lexium 05 Altivar 32 Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 |
| Použití zařízení | Snížení harmonických proudů |
| Indukčnost | 5 mH |
| [In] jmenovitý proud | 7 A |
| Tepelné ztráty | 20 W |

Doplněk

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Frekvence sítě | 50...60 Hz |
| Úbytek napětí při jmenovitém zátížení | 5 % |
| Hmotnost přístroje | 0,88 kg |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 100 mm |
| Hloubka | 95 mm |

Životní prostředí


| | |
|-----------------|--|
| standardy | EN 50178 IEC 60076 (s HD398) VDE 0160 úroveň 1 |
| stupeň krytí IP | IP00 (tlumivka) IP20 (svorkovnice) |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Single-Phase Line Choke

Dimensions



Dimensions in mm

| a | b | c | G | H | Ø (oblong hole) |
|----|-----|----|----|----|-----------------|
| 60 | 100 | 95 | 50 | 60 | 4 x 9 |

Dimensions in in.

| a | b | c | G | H | Ø (oblong hole) |
|------|------|------|------|------|-----------------|
| 2.36 | 3.94 | 3.74 | 1.97 | 2.36 | 0.16 x 0.35 |