



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení přístroje	Vigi NG125
Popis pólů	4P
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA
Doba zpoždění spouště proud.	Nastavitelná mžiková/selektivní/zpožděná chrániče
Třída proudového chrániče	Typ A

Doplňěk

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440...500 V AC 50/60 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Elektrické připojení k jističi	Šrouby
Rozteč 9 mm	11
Šířka	207 mm
Hmotnost přístroje	0,8 kg
Elektrická životnost	10000 cykly vyhovuje IEC 60947-2
Připojení - svorky	Tunelové svorky neohebný vodič(e) 0,5...2,5 mm ² max Tunelové svorky ohebný vodič(e) 10...50 mm ² max
Délka odizolování vodiče	20 mm
Krouticí moment	6 N.m

Životní prostředí

standards	IEC 60947-2
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60947-2
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
elektromag.kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 5000 A podle IEC 60947-2
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
pracovní nadmořská výška	2000 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------