

## NSYCVF38M230PF

ClimaSys ventilátor IP54 - 38m<sup>3</sup>/h - 230V - s výstup. mřížkou a filtrem G2



### Hlavní parametry

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Řada                           | ClimaSys   |
| Označení výrobku               | ClimaSys CV  |
| Typ produktu nebo součásti     | Ventilátor   |
| Typ filtru ventilátoru         | Standardní   |
| Proudění vzduchu               | Volný průtok se standardním filtrem : 38 m <sup>3</sup> /h při 50 Hz<br>Volný průtok se standardním filtrem : 39 m <sup>3</sup> /h při 60 Hz |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 150...250 V  |
| Vstupní napětí                 | 230 V 50/60 Hz   |

### Doplňěk

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Rozsah výkonu                       | 4.5 W 50 Hz<br>4.8 W 60 Hz  |
| [In] jmenovitý proud                | 0,16 A 50 Hz<br>0,17 A 60 Hz  |
| Úroveň hluku                        | 40...41 dB  |
| Typ ložiska                         | Kuličkové   |
| Výška                               | Externí : 137 mm  |
| Šířka                               | Externí : 117 mm  |
| Hloubka                             | Externí : 49 mm   |
| Rozměry výřezu                      | 92 x 92 mm  |
| Hmotnost přístroje                  | 0,22 kg   |
| Materiál                            | Vstřikovaný termoplast (ASA PC) pro výstupní mřížka   |
| Barva                               | Výstupní mřížka : šedá RAL 7035   |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -10...70 °C   |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C   |
| Maximální tlak                      | 29 Pa průtok 0 m <sup>3</sup> /h  |
| Připojení - svorky                  | Kabel   |
| Stupeň krytí IP                     | IP54  |
| Sestava zařízení                    | 1 výstupní mřížka přední<br>1 axiální motor<br>2 ochranná mřížka na přední a zadní povrch<br>1 filtr přední část axiálního motoru<br>1 šablona pro výřez  |
| Podmínky použití                    | Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota<br>Filtr musí být čištěn a pravidelně nahrazován<br>Okolní prostředí musí být relativně čisté<br>Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru<br>Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software |

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium  |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

