

Datový list | Objednací číslo: 280-418

Modul pro zkušební zástrčku; Možnost řadového připojení; Vhodný ke všem řadovým svorkám WAGO řad 280 a 780 s drážkou pro můstek v napájecí liště; Šedá

www.wago.com/280-418



RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: 

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Tyto zkušební zástrčky nelze používat v oblasti Ex e.

Data

Elektrické parametry

Zkušební napětí	400 V
Zkušební proud	6 A

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
Šířka modulu	5 mm / 0.197 inch

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.019 MJ
Hmotnost	1.8 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918276313
Customs Tariff No.	85366990990

Kompatibilní produkty

check



Obj. č.: 210-136
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

www.wago.com/210-136



Obj. č.: 210-137
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

www.wago.com/210-137



Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 280-418

URL

Stáhnout


CAE data

WSCAD Universe 280-418

Stáhnout


Handling Instructions

Assembly



Snapping test plug and spacer modules together to assemble a multipole test plug module.

Assembly



The test plug modules are directly plugged into the jumper contact slot of the current bar.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.