



Hlavní parametry

Označení přístroje	XF
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact NW Masterpact NT
[Uc] napětí ovládacího obvodu	100...130 V DC 100...130 V AC

Doplňěk

Mezní hodnota vypínacího napětí	0,85...1,1 Un
Přidrzný příkon	4,5 VA
Montáž	Pevná
Doba odezvy	55 ms Masterpact NT 70 ms Masterpact NW in 800 A 70 ms Masterpact NW in 1000 A 70 ms Masterpact NW in 1250 A 70 ms Masterpact NW in 1600 A 70 ms Masterpact NW in 2000 A 70 ms Masterpact NW in 2500 A 70 ms Masterpact NW in 3200 A 70 ms Masterpact NW in 4000 A 80 ms Masterpact NW in 4000 A 80 ms Masterpact NW in 5000 A 80 ms Masterpact NW in 6300 A

Životní prostředí