



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1A-EU-02/19-11

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační výrobky do zateplení a příslušenství
KEZ, KEZ-3, MDZ, MDZ 300**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Způsob instalace krabic, které jsou zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené ve stěně, splňují zkoušku na nehořlavé/hořlavé stěny.
Elektroinstalační výrobky do zateplení splňují zkoušky žhavou smyčkou při teplotě 850°C dle ČSN EN 60670-1. Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.
Teplota krabic během instalace je od -25 °C do + 60 °C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 A1:13+Z1:10 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 800336-01/01 ze dne 27.2.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Seznam výrobků viz příloha č. 1
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 22.11.2019, aktualizace 31.1.2020

KOPOS KOLÍN a.s.

ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Ing. Jana Dejmková
představitel vedení QMS, EMS a BOZP



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-02/19-11
Elektroinstalační výrobky do zateplení a příslušenství
Krabice KEZ, KEZ-3 (montážní součásti MNZ, MDZ, IM, záslepka, přepážka)

Krabice

KEZ	krabice do zateplení
KEZ 300	krabice do zateplení
ND KEZ	náhradní díl krabice do zateplení

Příslušenství

MDZ	montážní deska do zateplení
MDZ 300	montážní deska do zateplení
ND MDZ	náhradní díl montážní desky do zateplení

Krabice

KEZ-3	krabice do zateplení vícenásobná
ND KEZ-3	náhradní díl pro krabice do zateplení vícenásobné
KEZ-3/Z	záslepka
KEZ-3/P	přepážka

Příslušenství

MDZ XL	montážní deska do zateplení velká
MDZ XL 300	montážní deska do zateplení velká
ND MDZ XL	náhradní díl montážní desky do zateplení velké
MNZ	montážní nosič pro zateplení (tubus)
MNZ 300	montážní nosič pro zateplení prodloužený (tubus)
IM	izolační materiál

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI