



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1A-EU-01/20-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku
KP 68/D, KPR 68/D (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Teplotní odolnost krabic je od -5°C až do +60°C Ochrana proti vnikání pevných předmětů IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším. Zkouška žhavou smyčkou splňuje na 850°C.

Bezhalogenové krabice neobsahují halogeny. Používají se v prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení a jsou vyznačena písmeny HF na konci typového čísla.

Teplotní odolnost bezhalogenových krabic je od -20°C až do +80°C.

Ochrana proti vnikání pevných předmětů IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším.

Vyhovující zkouška žhavou smyčkou při teplotě 850°C. Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 911899-01/01 ze dne 13.11.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku KP 68/D KPR 68/D
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 913245-01/01 ze dne 30.1.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Bezhalogenové krabice KP 68/D HF KPR 68/D HF



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů
----------------------	--	--	--	---

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 18.3.2020


Ing. Jana Dejmková
představitel vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-01/20-03

Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku

Typ

KP 68/D Krabice přístrojová
KPR 68/D Krabice přístrojová hluboká

Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku bezhalogenové

Typ

KP 68/D HF Krabice přístrojová
KPR 68/D HF Krabice přístrojová hluboká

Příslušenství

NR 5x5 Rámeček nástavný

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI