



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1A-EU-04/20-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Krabice a příslušenství k elektroinstalačním lištám a kanálům**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Elektroinstalační krabice slouží pro upevnění přístrojů. Krabice jsou odolné proti šíření plamene. Teplotní odolnost krabic pro instalaci je od -5°C až do + 60°C. Zkoušky žhavou smyčkou splňují na 650°C dle platné normy ČSN EN 60695-2-11. Bezhalogenové krabice neobsahují halogeny. Používají se v prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení a jsou vyznačena písmeny HF na konci typového čísla.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

| Předpisy Evropské Unie | Předpisy ČR | Harmonizované normy | Související certifikáty a zkušební protokoly | Jiné technické specifikace |
|------------------------|---|--|---|--|
| 2014/35/EU - LVD | Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění | ČSN EN 50085-1:06 - včetně změn (EN 50085-1:06 including amendments) ČSN EN 50085-2-1:07 včetně změn (EN 50085-2-1:06 including amendments) | zkušební protokol č. 605783-01/01 ze dne 28.2.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | |
| 1907/2006 - REACH | | | | Bezpečnostní listy použitých materiálů |

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 18.3.2020


Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZP



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. č. 1A-EU-04/20-03

Přístrojové nosiče k elektroinstalačním lištám a kanálům

| Název | Typ | | Pro lišty | |
|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| krabice přístrojová | KP EKE | KP EKE HF | EKE 100x60 | EKE 100x60 HF |
| | KP EKE/1 | KP EKE/1 HF | | |
| | KP 80 PK | KP80 PK HF | PK 110x65 D | PK 110x65 D HF |
| krabice přístrojová | KP-EKE | KP EKE HF | EKE 140x60 | EKE 140x60 HF |
| | KP EKE/1 | KP EKE/1 HF | | |
| nosič přístrojový | PN EKE | PN EKE | | |
| krabice přístrojová | KP EKE | KP EKE HF | EKE 180x60 | EKE 180x60 HF |
| | KP EKE/1 | KP EKE/1 HF | | |
| nosič přístrojový | PN EKE | PN EKE | | |
| krabice přístrojová | PK 60/30 | PK 60/30 HF | PK 110X70 | PK 110X70 HF |
| krabice parapetní | PK 60 | PK 60 HF | | |
| krabice přístrojová | KP PK | KP PK HF | PK 110X70 D | PK 110X70 D HF |
| | KP PK/1 | KP PK/1 HF | | |
| krabice parapetní | PKP 60/30 | PKP 60/30 HF | | |
| nosič přístrojový | PN 080/45-1 | PN 080/45-1 HF | | |
| | PN 080/45-2 | PN 080/45-2 HF | | |
| | PN 080/45-3 | PN 080/45-3 HF | | |
| | PN 080/45-4 | PN 080/45-4 HF | | |
| | PN 080/45-5 | PN 080/45-5 HF | | |
| krabice přístrojová | KP-PK | KP-PK HF | PK 140X70 | PK 140X70 HF |
| | KP-PK/1 | KP-PK/1 HF | | |
| krabice parapetní | PKP 60/30 | PKP 60/30 HF | | |
| krabice přístrojová | KP-PK | KP-PK HF | PK 140X70 D | PK 140X70 D HF |
| | KP PK/1 | KP-PK/1 HF | | |
| nosič přístrojový | PN PK | PN PK | | |
| nosič přístrojový | PN 106/45-1 | PN 106/45-1 HF | | |
| | PN 106/45-2 | PN 106/45-2 HF | | |
| | PN 106/45-3 | PN 106/45-3 HF | | |
| | PN 106/45-4 | PN 106/45-4 HF | | |
| | PN 106/45-5 | PN 106/45-5 HF | | |
| nosič přístrojový | PN 106/45-1 | PN 106/45-1 HF | PK 170X70 D | PK 170X70 D HF |
| | PN 106/45-2 | PN 106/45-2 HF | | |
| | PN 106/45-3 | PN 106/45-3 HF | | |
| | PN 106/45-4 | PN 106/45-4 HF | | |
| | PN 106/45-5 | PN 106/45-5 HF | | |
| nosič přístrojový | PN PK | PN PK | | |
| rozpěrka přístrojová | R 8420-14 | R 8420-14 HF | | |

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI