

číslo položky: **5820/20_S**
5820/21_S
5820/30_XX
5820/31_XX

popis výrobku: Lišty jsou určeny k uchycení kabelů pomocí kovových stahovacích pásků a tím vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru.

Lišty se k podkladovému materiálu upevňují pomocí požárně odolných vrtů VPO 6.5X40.

Lišty 5820/21 a 5820/31 mají ve středové ose vysekány otvory 4,3 x 15 mm pro uchycení na podkladový materiál.

Lišty 5820/20 a 5820/30 jsou bez otvorů.

Lišty 5820/20 a 5820/21 jsou s povrchovou úpravou Zn (vrstva Zn 15 - 27 μm)

Lišty 5820/30 a 5820/31 jsou bez povrchové úpravy.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
 XX - bez povrchové úpravy

prodejní množství: á 3 m

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
 Povrchová úprava nemá vliv na funkčnost systému při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

